

जाभांक 98/11107012/2020-21
कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी बरह, पटना

दिनांक 27/03/2021

सेवा में,

मेसर्स D.A.V. Public School main road, Mokama, Patna

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि मेसर्स D.A.V. Public School main road, Mokama, Patna

का अग्निशामक यंत्र जाँच हेतु हमारे कार्यालय में दिनांक 04/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है। जाँच के उपरान्त अग्निशामक यंत्र सही पाया गया। इन्हें चालु वर्ष 2020-21 के लिए एक वर्ष का जाँच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। यंत्र का नाम -

1. ड्राई केमिकल स्टुगिसर - N0
2. फोन मेकेनिकल स्टुगिसर - N0
3. वाटर सी०ओ०टू० स्टुगिसर - N1
4. सी०ओ०टू० स्टुगिसर - 2 pc 4 1/2 kg
5. ए०बी०सी० स्टुगिसर - 2 pc 4 kg & 2 pc 6 kg
6. बाल्टी पानी एवं बालू - 4 Bucket
7. कम्बल - 2 pc

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुये दिनांक 06/12/2020 से दिनांक 05/12/2021 तक के लिए निर्गत की जाती है।

निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशामक यंत्रों का जाँच कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि :- D.A.V public school
main road Mokama, Patna
की सूचनाएँ प्रेषित।

Zunder
06/12/2020
FIRING STATION OFFICER
BARH